水質試験(検査)結果書
(水質管理目標設定項目)

令和 7年 7月 25日

水道法第２０条登録検査機関(登録番号第１６号)
〒 260-0024 千葉市中央区中央港1-12-11
一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
TEL ０４３(２４２)５９４０

検体番号 D25075385

令和 7年 7月 16日 受付の検体について検査した結果は下記のとおりです。

依頼者	四街道市上野１９９ 社会福祉法人翠昂会 様						
採水年月日	令和 7年 7月 16日 11時15分	天候	前日	雨	当日	雨	
種別	浄水	環境調査	気温 25.0℃	水温 21.0℃	残留塩素	0.8mg/L	
採水地点	ピクシーフォレスト						
採水者	山口 (所属)						

試験(検査)項目	目標値	結果	試験(検査)方法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)	0.000001 mg/L 未満	固相抽出-LC/MS/MS法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	----------	0.000001 mg/L 未満	固相抽出-LC/MS/MS法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	----------	0.000001 mg/L 未満	固相抽出-LC/MS/MS法

備考	上記試験項目については、目標値を満たしています。
検査期日	令和 7年 7月16日 ～ 令和 7年 7月24日
検査責任者	主席専門員 粕谷 智浩

許可なく報告書の一部を複製して使用すること(カタログやWebページへの掲載など)を禁じます。